

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV SKÚŠOK

uvedených v Protokole o skúškach
č. 20-12-0659

Skúšaná vlastnosť: Odolnosť proti obrusovaniu
súčiniteľ obrusnosti mikro-Deval

Výrobok: prírodné kamenivo
hrubé kamenivo, vápenec

Výrobca: JIVA-TRADE s. r. o.
Štefana Moyzesa 2700/22
926 01 Sered'

Výrobňa: Kameňolom Dechtice

Technické špecifikácie vzťahujúce sa na výrobok:

EN 12620+A1: 2008 Kamenivo do betónu

EN 13242+A1: 2007 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov
používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest

EN 13043:2002/AC: 2004 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných
dopravných plôch

Tabuľka 1


Prírodné kamenivo					
Vlastnosť	Skúšobný predpis	Požiadavka EN	Výsledok skúšky	Vyhodnotenie	Kategória/ deklarovaná hodnota
Odolnosť proti obrusovaniu ¹⁾ súčiniteľ obrusnosti mikro-Deval M_{DE}	STN EN 1097-1	pre kategóriu $M_{DE} 15$ $\leq 15\%$	14 %	vyhovuje	$M_{DE} 15$

1) Protokol o skúške č. 20-12-0659

Dátum: 19.06.2012

Vypracovala: Ing. Ľubomíra Mokrášová

Riaditeľ pobočky Nitra: Ing. Ladislav Lósy



Príloha č. 1

Protokol o skúške č. 20-12-0659 zo dňa 18.06.2012, Skúšobné laboratórium TSÚS,
skúšobné pracovisko Bratislava

Osvetčovací miesto OM04, člen EOTA

Notifikovaná osoba 1307
Autorizovaná osoba SK 04
Autorizovaná osoba SKTC-105



Úsek preukazovania zhody
Studená 3, 821 04 Bratislava

Pobočka Bratislava
Studená 3, 821 04 Bratislava
Pobočka Nové Mesto n/Váhom
Trenčianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Váhom
Pobočka Nitra
Braneckého 2, 949 01 Nitra
Pobočka Zvolen
Jesenského 15, 960 01 Zvolen

Pobočka Žilina
A. Rudnaya 90, 010 06 Žilina
Pobočka Košice
Kírmanova 5, 040 01 Košice
Pobočka Prešov
Budovateľská 53, 080 01 Prešov
Pobočka Tatranská Štrba
Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba